

**Uchwała Nr
z dnia sierpnia 2025 r.
Rady Miejskiej w Brwinowie**

Biuro Rady Miejskiej w Brwinowie
wpłynęło dn. 20.08.2025
nr RM0006.191.2025

w sprawie rozpoznania skargi na przerwy w dostawie wody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1752, 1907, 1940) w zw. z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), Rada Miejska w Brwinowie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Rada Miejska w Brwinowie uznaje za bezzasadną skargę przekazaną jej 7 lipca 2025 roku przez Urząd Miasta Pruszkowa.
2. Uzasadnienie podjęcia uchwały jak w ust. 1 stanowi jej integralną część.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Brwinowie, który powiadomi skarżącego o treści niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janowski

RADCA PRAWNY
[Signature]
Michał Folcholec
WA-0456

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2025 roku do Rady Miejskiej w Brwinowie wpłynęła skarga, przekazana do Urzędu Miejskiego w Brwinowie przez Urząd Miasta Pruszkowa dotycząca braku wody w kranach w sezonie letnim.

Z informacji uzyskanych od Operatora gminnej sieci wod. - kan., tj. Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (Spółka) – wynika, że na przełomie czerwca i lipca odnotował on problemy z ciągłością dostaw wody w miejscowościach Kanie i Otrębusy. Z otrzymanych od Spółki wyjaśnień wynika, że przyczyną wystąpienia niedoboru wody w sołectwach Otrębusy-Kanie, było nałożenie się fali upałów (skutkującej znaczącym zwiększeniem normalnego poboru wody), na zaplanowane przez Spółkę z dużym wyprzedzeniem prace modernizacyjne sieci wodociągowej, które wiązały się z przerwą w dostawie wody. Jak ustalono, Spółka informowała mieszkańców o zaplanowanej przerwie w dostawie wody, jednak z uwagi na ogromne zapotrzebowanie na wodę próba szybkiego ponownego napełnienia sieci i zbiorników magazynujących wodę, okazała się niemożliwa do wykonania (m.in. z uwagi na awarię przeciążonych pomp tłocznych). Stacje uzdatniania wody, które zaopatrują Gminę Brwinów, mogą uzdatnić 200 m³/h średniodobowo, podczas gdy rzeczywiste rozbiory sięgały chwilowo wartości około 310 m³/h. Należy podkreślić, iż żaden system wodociagowy nie jest projektowany z uwzględnieniem tak znacznego przekroczenia standardowych parametrów rozbioru. Na stacji podnoszenia ciśnienia w Otrębusach, w dniach charakteryzujących się wysokimi temperaturami oraz maksymalnym zużyciem wody, odnotowano dobowe przepływy sięgające 1663 m³, podczas gdy średni dobowy przepływ dla tej stacji oscyluje w granicach 800 m³. Z wyjaśnień przesłanych przez Spółkę wynika, że z uwagi na odnotowane w ostatnim czasie ponadnormatywne rozbiory wody w miejscowościach Otrębusy i Kanie, zaistniała konieczność czasowego obniżenia ciśnienia w sieci wodociągowej. W następstwie tego, na wybranych posesjach – w szczególności zlokalizowanych na krańcach sieci – mogły wystąpić chwilowe spadki ciśnienia wody bądź jej brak.

Z informacji uzyskanej od Spółki obecnie wszystkie stacje (SUW A i B w Brwinowie, SUW Parzniew) pracują z maksymalną dopuszczalną wydajnością określoną w pozwoleniach wodnoprawnych. Spółka posiada zawarte umowy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Grodzisk Mazowiecki oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie, dotyczące hurtowego zakupu wody. W związku z sytuacją hydrologiczną, na przełomie czerwca i lipca Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim wprowadził ograniczenia w dostawie wody. Spółka posiada beczkowsy, które są podstawiane zgodnie z obowiązującym Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brwinów, w przypadku wystąpienia przerwy w dostawie wody trwającej ponad 12 godzin.

Gmina Brwinów nieustannie realizuje kolejne działania inwestycyjne zmierzające do wyeliminowania w przyszłości ryzyka ponownego istnienia problemów w zachowaniu ciągłości dostawy wody. W tym celu planowana jest rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Parzniewie oraz budowa sieci przesyłowej wody - tzw. „spinki” - pomiędzy Parzniewem a Kaniami/Otrębusami, która powinna rozwiązać technicznie problem wynikający pośrednio z dynamicznego przyrostu liczby mieszkańców.

Reasumując, Komisja Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Brwinowie nie dostrzega przesłanek do uwzględnienia skargi i rekomenduje podjęcie przez Radę Miejską uchwały w proponowanej treści.

